

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ40.В.00300

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0007863

Общество с ограниченной ответственностью «Неохим» (ООО «Неохим»)
 Адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, кл. Потапова, д. 2, лит. А
 ОГРН: 1069847536219.
 Телефон: 8 (812) 702-12-46, Факс: 8 (812) 702-12-46. E-mail: info@neohim.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Неохим» (ООО «Неохим»)
 Адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, кл. Потапова, д. 2, лит. А
 ОГРН: 1069847536219.
 Телефон: 8 (812) 702-12-46, Факс: 8 (812) 702-12-46. E-mail: info@neohim.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 41, корп. 1. Тел: (499) 755-71-42, e-mail: info@sertifikatpb.ru, ОГРН: 1075029000914, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ40 до 15.05.2016, выдан Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнебиозащитный состав «NEOMID 001 Super Proff» для древесины и изделий на ее основе, изготавливаемый по ТУ 2499-010-98536873-2012 с изм. № 1. Обеспечивает I группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 при среднем суммарном расходе не менее 150 г/м² без учета технологических потерь.
 Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

24 9900

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ). ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с изменением №1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 16-04-27/ЗТР от 27.04.2016 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ИИ01 до 15.05.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2499-010-98536873-2012 с изм. №1.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.3745.04УЛЛО/СМК.781-15 до 06.02.2018 г., выданный Органом по сертификации сертификации ООО «Международный Правовой Центр «Экспертиза».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.04.2016

по 28.04.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

О.Н. Корольченко

инициалы, фамилия

И.Ф. Житенко

инициалы, фамилия